

64.02.03.18



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
ПРОКУРАТУРА  
ХОРОЛЬСКОГО РАЙОНА

ул. М. Пугача, 2,  
с. Хороль, 692254

19.07.2018

№

7-16-2018/822

И.о. директора муниципального  
бюджетного учреждения  
дополнительного образования  
«Детский оздоровительный центр  
«Отечество»» Хорольского  
муниципального района

Решетовой С.А.

ул. Ленинская, д. 76, с. Хороль,  
Хорольский район, Приморский  
край

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений трудового законодательства

Прокуратурой Хорольского района, в рамках исполнения задания прокуратуры Приморского края «О проведении проверки соблюдения законодательства о безопасности, профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся», проведена проверка соблюдения требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детский оздоровительный центр «Отечество»» Хорольского муниципального района (далее – МБУ ДО «Отечество»), в результате которой установлено следующее.

В силу пункта 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательных организаций относится, в том числе создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ (далее по тексту - ФЗ «О пожарной безопасности») законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Статьей 20 ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных

ПК №0016219



правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Из пункта 1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 (далее - Правила противопожарного режима в Российской Федерации) следует, что настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В силу пункта 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии с пунктом 3 частью 1 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться размещением и обеспечением освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;

Согласно пункту 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

① В ходе выездной проверки 13.02.2018 с участием начальника ОНД Хорольского района УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю установлено, что в помещениях МБУ ДО «Отечество» не обеспечена перезарядка огнетушителей, что не соответствует требованиям пункта 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

② Кроме того, на эвакуационных путях частично отсутствовали знаки пожарной безопасности, а те знаки, которые имелись, не соответствовали требованиям Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно не обеспечено освещение знаков пожарной безопасности.

*ул. Суханова, 66, г. Зосудинск*



Таким образом, работниками МБУ ДО «Отечество» не обеспечены вышеуказанные требования пожарной безопасности, а также требования ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части обеспечения необходимых условий охраны здоровья несовершеннолетних, что нарушает права последних на безопасное нахождение в образовательном учреждении и охрану их здоровья.


Указанные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем выполнении своих обязанностей работниками МБУ ДО «Отечество», а также отсутствии должного контроля со стороны руководства. Выявленные нарушения не могут быть оставлены без внимания, поскольку нарушают права несовершеннолетних на безопасное нахождение в образовательном учреждении и охрану здоровья.

Принимая во внимание, что изложенные нарушения закона не могут быть оставлены без принятия мер прокурорского реагирования и должны быть устранены, руководствуясь ст. ст. 24, 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих.
2. Установить виновных лиц и рассмотреть вопрос о привлечении их к дисциплинарной ответственности.
3. О дате, времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру Хорольского района.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению допущенных нарушений письменно сообщить в установленный законом срок в прокуратуру района. К информации приложить документы, подтверждающие фактическое устранение нарушений закона.

Заместитель прокурора района  
юрист I класса

  
Д.М.Аргунов



муниципальное  
бюджетное учреждение  
дополнительного образования  
«Детский оздоровительно-  
образовательный центр  
«Отечество» Хорольского  
муниципального  
района  
Приморского края  
№ 55  
«12» марта 2018 г.  
692254, с. Хороль, ул. Ленинская, 76  
тел.23-0-33

Заместителю прокурора района  
юристу 1 класса

Д.М.Аргунову

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Отечество» Хорольского муниципального района Приморского края, внимательно рассмотрев Представление в наш адрес прокуратурой Хорольского района Приморского края об устранении нарушений законодательства от 19.02.2018 года № 7-26-2018/822, поступившее в «ДООЦ «Отечество» 02.03.2018 года, в присутствии старшего помощника прокурора Хорольского района Алехина А.Ю. на планерке 12.03.2018 г., предоставляет информацию о принятых мерах по устранению допущенных нарушений законодательства и установлении виновных лиц с их привлечением к дисциплинарной ответственности:

1. В соответствии с требованиями пункта 478 Правил противопожарного режима в Российской Федерации 14 огнетушителей сданы на перезарядку в ООО «Противопожарное общество» (г.Уссурийск, ул.Суханова, 66), имеющую лицензию № 25-Б/00146 от 18 декабря 2015 года. Остальные огнетушители в количестве 20 штук годны до сентября 2018 года, они в плановом порядке пройдут перезарядку по истечению срока.
2. В соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в вышеуказанной организации заказаны и находятся в производстве план эвакуации и знаки пожарной безопасности на эвакуационных путях.
3. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, объявлено замечание заведующему хозяйством Чжан С.В.

**Приложение:**

1. Копия лицензии ООО «Противопожарное общество» - 1 лист в 1 экз.;
2. Копия приказа от 13 марта 2018г. № 40 – 1 лист в 1 экз.;
3. Копия Уведомления от 07.03.2018 № 53/1 – в 1 экз. на 1 листе.

И.о. директора «ДООП «Отечество»



С.А. Решетова